

GODKENDELSE AF PRES-FITTINGS TIL ANVENDELSE I FJERNVARMEINSTALLATIONER.

Dokument skal udfyldes med angivelse af forsyningsadresse samt underskrives af VVS-installatør, og udleveres til synsmand ved syn af anlæg.

Fabrikat: AO Pres
Pres-fittingssystem: Rustfri Stål
Typebetegnelse pres-fittings: AO-pres Inox
Typebetegnelse pakning: Standard pakning af EPDM

SPECIFIKATIONER:

Medie: Fjernvarmevand iht. Ringsted Fjernvarme's specifikationer
Temperatur: drift min./maks. -20 °C / +120 °C
Tryk: drift maks. 16 bar
Rørtype: UNIX5CrNiMo1712 (AISI316L)- Rustfri stål efter DIN-17455
Godkendelse gælder i dim.: Ø 12 mm til Ø 54 mm

Øvrige tekniske data og specifikationer for pres-fittingssystem:

Der henvises til katalogmateriale og tekniske specifikationer for anvendte pres-fittings.

Firma / Leverandør, der står som garant for de angivne specifikationer ved anvendte pres-fittings:

Brdr. A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00 / Fax: 70 28 01 01

Samling og udførelse:

Samlinger skal udføres med presseværktøj, der er egnet til de benyttede pres-fittings.
Bøjninger og retningsændringer af rørføringer skal udføres med respektive pres-fittings. Rør må ikke varm- eller koldbukkes.

Ejendom / Adresse for anvendelse og udførelse af fjernvarmeinstallation med pres-fittings:

Projekt / Forsyningsadresse:

Undertegnede entreprenør /installatør bekræfter hermed, at have udført fjernvarmeinstallationen med angivne pres-fittings i henhold til nævnte specifikationer:

Installatør:

Firma:

Firmaadresse:

Dato:

Underskrift: