

GODKENDELSE AF PRES-FITTINGS TIL ANVENDELSE I FJERNVARMEINSTALLATIONER.

Dokument skal udfyldes med angivelse af forsyningsadresse samt underskrives af VVS-installatør, og udleveres til synsmand ved syn af anlæg.

Fabrikat: Geberit Mapress
Pres-fittingssystem: Geberit Mapress rustfri
Typebetegnelse pres-fittings: Mapress rustfri
Typebetegnelse pakning: CIIR – Butyl gummi

SPECIFIKATIONER:

Medie: Fjernvarmevand iht. Ringsted Fjernvarmes specifikationer
Temperatur: drift min./maks. -20 °C / +120 °C i drift (150 °C i 1 time)
Tryk: drift maks. 16 bar
Rørtype: Rustfri CrNiMo-stål W 1.4401 efter DIN-EN 10088
Godkendelse gælder i dim.: Ø 12 mm til Ø 54 mm

Øvrige tekniske data og specifikationer for pres-fittingssystem:

Der henvises til katalogmateriale og tekniske specifikationer for anvendte pres-fittings.

Firma / Leverandør, der står som garant for de angivne specifikationer ved anvendte pres-fittings:

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Tlf.: 86 74 10 86 / Fax: 86 74 10 98

Samling og udførelse:

Samlinger skal udføres med presseværktøj, der er egnet til de benyttede pres-fittings.
Bøjninger og retningsændringer af rørføringer skal udføres med respektive pres-fittings. Rør må ikke varm- eller koldbukkes.

Ejendom / Adresse for anvendelse og udførelse af fjernvarmeinstallation med pres-fittings:

Projekt / Forsyningsadresse:

Undertegnede entreprenør /installatør bekræfter hermed, at have udført fjernvarmeinstallationen med angivne pres-fittings i henhold til nævnte specifikationer:

Installatør:

Firma:

Firmaadresse:

Dato:

Underskrift: