

# GODKENDELSE AF PRES-FITTINGS TIL ANVENDELSE I FJERNVARMEINSTALLATIONER.

*Dokument skal udfyldes med angivelse af forsyningsadresse samt underskrives af VVS-installatør, og udleveres til synsmand ved syn af anlæg.*

**Fabrikat:** Viega A/S  
**Pres-fittingssystem:** Rustfri stål rør og rødgods pres-fittings  
**Typebetegnelse pres-fittings:** Viega Sanpress  
**Typebetegnelse pakning:** Viega Sanpress EPDM tætningspakning

## SPECIFIKATIONER:

**Medie:** Fjernvarmevand iht. Ringsted Fjernvarmes specifikationer  
**Temperatur: drift min./maks.** -20 °C / +120 °C  
**Tryk: drift maks.** 16 bar  
**Rørtype:** Rustfri CrNiMo-stål W 1.4401 efter DIN-EN 10088  
**Godkendelse gælder i dim.:** Ø 12 mm til Ø 54 mm

## Øvrige tekniske data og specifikationer for pres-fittingssystem:

Der henvises til katalogmateriale og tekniske specifikationer for anvendte pres-fittings.

## Firma / Leverandør, der står som garant for de angivne specifikationer ved anvendte pres-fittings:

Viega A/S  
Blokken 36  
3460 Birkerød  
Tlf.: 45 94 29 50 / Fax: 45 94 29 69

## Samling og udførelse:

Samlinger skal udføres med presseværktøj, der er egnet til de benyttede pres-fittings.  
Bøjninger og retningsændringer af rørføringer skal udføres med respektive pres-fittings. Rør må ikke varm- eller koldbukkes.

## Ejendom / Adresse for anvendelse og udførelse af fjernvarmeinstallation med pres-fittings:

---

Projekt / Forsyningsadresse:

**Undertegnede entreprenør /installatør bekræfter hermed, at have udført fjernvarmeinstallationen med angivne pres-fittings i henhold til nævnte specifikationer:**

---

Installatør:

---

Firma:

---

Firmaadresse:

---

Dato:

Underskrift: