

GODKENDELSE AF PRES-FITTINGS TIL ANVENDELSE I FJERNVARMEINSTALLATIONER.

Dokument skal udfyldes med angivelse af forsyningsadresse samt underskrives af VVS-installatør, og udleveres til synsmand ved syn af anlæg.

Fabrikat: Broen VSH pres
Pres-fittingssystem: Rustfri stål
Typebetegnelse pres-fittings: VSH pres
Typebetegnelse pakning: EPDM eller FPM/VITON

SPECIFIKATIONER:

Medie: Fjernvarmevand iht. Ringsted Fjernvarmes specifikationer
Temperatur: drift min./maks. EPDM: -20 °C / +120 °C
FPM/VITON: -30 °C / +180 °C (kortvarigt 230 °C)
Tryk: drift maks. 16 bar
Rørtype: DIN 17455
Alle rør er tæthedsundersøgt i henhold til S.P.E.1925
Godkendelse gælder i dim.: Ø 12 mm til Ø 54 mm

Øvrige tekniske data og specifikationer for pres-fittingssystem:

Der henvises til katalogmateriale og tekniske specifikationer for anvendte pres-fittings.

Firma / Leverandør, der står som garant for de angivne specifikationer ved anvendte pres-fittings:

Broen A/S
Skovvej 30, 5610 Assens
Tlf.: 64 71 70 95 / Fax 64 71 29 95

Samling og udførelse:

Samlinger skal udføres med presseværktøj, der er egnet til de benyttede pres-fittings.
Bøjninger og retningsændringer af rørføringer skal udføres med respektive pres-fittings. Rør må ikke varm- eller koldbukkes.

Ejendom / Adresse for anvendelse og udførelse af fjernvarmeinstallation med pres-fittings:

Projekt / Forsyningsadresse:

Undertegnede entreprenør /installatør bekræfter hermed, at have udført fjernvarmeinstallationen med angivne pres-fittings i henhold til nævnte specifikationer:

Installatør:

Firma:

Firmaadresse:

Dato:

Underskrift: