

GODKENDELSE AF PRES-FITTINGS TIL ANVENDELSE I FJERNVARMEINSTALLATIONER.

Dokument skal udfyldes med angivelse af forsyningsadresse samt underskrives af VVS-installatør, og udleveres til synsmand ved syn af anlæg.

Fabrikat: Eurotubi Europa
Pres-fittingssystem: Rustfrit stål
Typebetegnelse pres-fittings: Eurotubi
Typebetegnelse pakning: EPDM

SPECIFIKATIONER:

Medie: Fjernvarmevand iht. Ringsted Fjernvarmes specifikationer
Temperatur: drift min./maks. -20 °C / +120 °C
Tryk: drift maks. 16 bar
Rørtype: Rustfrie stålør efter DIN 17455, AISI 316L
Godkendelse gælder i dim.: Ø 15 x 1,0 mm til Ø 54 x 1,5 mm
Tyndvæggede rustfri rør er ikke godkendt til fjernvarme.

Øvrige tekniske data og specifikationer for pres-fittingssystem:

Der henvises til katalogmateriale og tekniske specifikationer for anvendte pres-fittings.

Firma / Leverandør, der står som garant for de angivne specifikationer ved anvendte pres-fittings:

Damstahl a/s
Danmarksvej 28
8660 Skanderborg
Tlf.: 8794 4000 / Fax: 8794 4151

Samling og udførelse:

Samlinger skal udføres med presseværktøj, der er egnet til de benyttede pres-fittings.
Bøjninger og retningsændringer af rørføringer skal udføres med respektive pres-fittings. Rør må ikke varm- eller koldbukkes.

Ejendom / Adresse for anvendelse og udførelse af fjernvarmeinstallation med pres-fittings:

Projekt / Forsyningsadresse:

Undertegnede entreprenør /installatør bekræfter hermed, at have udført fjernvarmeinstallationen med angivne pres-fittings i henhold til nævnte specifikationer:

Installatør:

Firma:

Firmaadresse:

Dato:

Underskrift: